

Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности (далее - НСОПБ) в связи с многочисленными обращениями по вопросу организации проверки работоспособности противопожарных систем защиты на объектах (далее - ППЗ), а также по вопросу ответственности за нарушения руководителей организаций за невыполнение данного требования, сообщает следующее.

Ответственность за **нарушения требований пожарной безопасности** предусмотрена ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно статье 37. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности **Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О пожарной безопасности"**

Руководители организации обязаны:

соблюдать **требования пожарной безопасности**, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

разрабатывать и **осуществлять меры пожарной безопасности**;

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и **несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.**

В соответствие с частью 1 статьи 26 Федерального закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О стандартизации в Российской Федерации" документы национальной системы стандартизации применяются на добровольной основе одинаковым образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции (товаров, работ, услуг), **если иное не установлено законодательством Российской Федерации.**

Статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 29.07.2017) определено:

**меры пожарной безопасности** - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению **требований пожарной безопасности**;

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

**требования пожарной безопасности** - специальные условия социального и (или) технического характера, **установленные** в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также **нормативными документами по пожарной безопасности;**

нормативные документы по пожарной безопасности - **национальные стандарты Российской Федерации**, своды правил, **содержащие требования пожарной безопасности**, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В соответствии с вышеизложенным, НСОПБ сообщает, что проведение проверки работоспособности ППЗ является обязанностью руководителей организацией. Проведение проверки должно быть организовано в соответствии со вступившими в силу национальными и (или) международными стандартами согласно п. 61 Постановления Правительства РФ № 390.

Согласно разъяснению Росстандарта единственным национальным стандартом, обеспечивающим возможность выполнения требования Постановления Правительства и требований пожарной безопасности, является ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования».

На основании вышеизложенного, организация проверки ППЗ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57974-2017 является обязанностью руководителей организаций, невыполнение которой является фактом нарушения **требований пожарной безопасности** и влечёт за собой административную ответственность для организации как для юридического лица, а также для руководителя как для должностного лица.

Подробно мера ответственности предусмотрена ст. 20.4 Федерального закона № 195-ФЗ от 30.12.2001.

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (от 30.12.2001 №195-ФЗ в ред. от 23.04.2018).

#### **Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности**

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

А также в соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.